PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: - -

PSČ, obec: 66423 Čebín

K.ú., parcelní č.: Čebín, 2552/3 a 2552/4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **305,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	67 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**111** kWh/(m².rok)	**B**
Vytápění	88 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m².rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. Pavlína Šicová

Osvědčení č.: 1692

Kontakt: pavlinasicova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 462872.0

Vyhotoveno dne: 26.10.2022

Podpis:

